

Tomaszów Lub., dn. 13-08-2019 r.  
L. dz./ ...2198.../RE2/RM/AK/2019

SanitProj Teresa Wajszczuk  
Nieledew 263/21  
22-554 Trzuszczany

**Dotyczy: branżowego uzgodnienia dokumentacji projektowej odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Werbkowice dz. nr 864/4.**

Rejon Energetyczny Tomaszów Lub. w odpowiedzi na pismo l.dz. 4178 data wpływu 06-08-2019r., opiniuje **pozytywnie** dokumentację projektową budowy przyłącza kanalizacji deszczowej, na działce nr 864/4 z następującymi uwagami:

1. Projektowany odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej będzie krzyżował się z linią kablową n/N 0,4kV biegnącą pod budynkiem szkolnym.
2. Odległość projektowanych urządzeń od istniejących kabli elektroenergetycznych powinna być zgodna z normą PN-76/E-05125.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń kabli nN, należy dokonać ręcznej odkrywki i zabezpieczenia kabli osłonami z dwudzielnych rur wyprowadzając końce osłon, co najmniej 0,5m po za obręb skrzyżowania lub zbliżenia.
4. Prace ziemne w obszarze skrzyżowań i zbliżeń (w odległości 2,5m) z kablami energetycznymi oraz innymi urządzeniami sieci elektroenergetycznej, prowadzić ręcznie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.
5. Prace wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125, standardami budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. oraz przepisami budowlanymi.
6. Wykonane roboty zabezpieczające należy zgłosić do RE Tomaszów Lubelski w celu dokonania ich odbioru przed zakryciem. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania prac przy urządzeniach energetycznych pozwalającym na zakończenie prac budowlanych będzie protokół odbioru robót przed zakryciem wystawiony przez pracownika RE Tomaszów Lub.
7. Wszystkie prace w pobliżu urządzeń energetycznych, a w szczególności wymagające ich wyłączenia należy uzgodnić z 14 dniowym wyprzedzeniem w RE Tomaszów Lub.
8. W przypadku uszkodzenia w/w uzbrojenia należy zgłosić niezwłocznie ten fakt i miejsce powstania na numer Pogotowia Energetycznego 991.
9. Wszystkie koszty przebudowy, zabezpieczeń i napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas budowy ponosi Inwestor.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Mieczysław Nikodem W/RM
3. a/a.

Załączniki:

1. załącznik graficzny - 1 egz.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski  
Dyrektor  
Jan Fila