

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Piłsudskiego 73

tel.: (+48 84) 539 21 00

fax: (+48 84) 539 21 09

e-mail: sekretariat.retomaszowlub.oz@pgedystrybucja.pl

Tomaszów Lubelski, 11 stycznia 2024 r.

L. dz. 42790/RE02/RM/AK/2024

Egz. nr 1

Michał Jeleń
Lipina Stara 59
22-420 Skierbieszów

Dotyczy: Branżowego uzgodnienia dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w m. Adelina.

Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski w odpowiedzi na pismo z dnia 03-01-2024r., data wpływu 04-01-2024r., opiniuje **pozytywnie** plany skrzyżowań przebudowywanych dróg wewnętrznych w m. Adelina (zlokalizowanych na dz. ewid. nr 74 i 64), gm. Werbkowice z istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zgodnie z dołączonymi załącznikami z **następującymi uwagami:**

1. Projektowana przebudowa dróg wewnętrznych, koliduje z istniejącymi elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nN 0,4kV i SN 15 kV.
2. W miejscach skrzyżowań budowanej drogi, należy zachować odległość przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych od powierzchni drogi zgodnie z normą PN-E-05100-1 oraz SEP-E-003.
3. Sprawdzenie spełnienia wymagań norm, należy potwierdzić w dokumentacji wykonawczej, zamieszczając profile skrzyżowań dla każdego z miejsc kolizji.
4. Odległość projektowanej infrastruktury drogowej od istniejących urządzeń elektroenergetycznych powinna być zgodna z normami PN-76/E-05125, PN-E-05100-1, SEP-E-003 oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Prace budowlane i eksploatacyjne w pobliżu linii energetycznych, winny być wykonywane zgodnie z **obowiązującymi przepisami BHP** oraz **„INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”**. W szczególności należy uwzględnić przepisy BHP dotyczące sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w ich pobliżu oraz punkty instrukcji określające ZASADY ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY oraz PRACE SPRZĘTEM ZMECHANIZOWANYM, przy czym:
 - a. Wykonywanie prac w pobliżu napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem, wymagających użycia sprzętu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji może odbywać się pod warunkiem zachowania następujących minimalnych poziomów

odległości całej strefy działania sprzętu od rzutu poziomego skrajnej nieosłoniętej części urządzenia znajdującego się pod napięciem:

Napięcie znamionowe urządzenia elektroenergetycznego	Dopuszczalna odległość zbliżenia sprzętu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji
[kV]	[m]
do 1	3
powyżej 1 do 15	5
powyżej 15 do 30	10
110	15
220	30
400	30

- b. Wykonywanie prac w pobliżu napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem wymagających użycia sprzętu zmechanizowanego w odległościach mniejszych niż określone w pkt. a), może odbywać się na podstawie pisemnego polecenia lub w oparciu o instrukcje, w których powinny być określone organizacyjne i techniczne warunki oraz środki bezpiecznego wykonania pracy.
6. W sytuacji, gdy niemożliwe jest zachowanie minimalnych odległości dla bezpiecznego wykonywania prac w pobliżu napowietrznej elektroenergetycznej linii, należy na czas trwania prac, wyłączyć linię spod napięcia.
7. Wszystkie prace w pobliżu urządzeń energetycznych, a w szczególności wymagające ich wyłączenia należy uzgadniać z 14 dniowym wyprzedzeniem w RE Tomaszów Lubelski.
8. W przypadku uszkodzenia w/w uzbrojenia, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie, ze wskazaniem miejsca wystąpienia na numer Pogotowia Energetycznego 991.
9. Wszystkie koszty przebudowy, zabezpieczeń i napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas budowy ponosi Inwestor.

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Zamówień Lubelski
 Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski
 Z-ca Dyrektora
 podpis, pieczęć
 Krzysztof Klich

Załączniki:

1. Plany sytuacyjne (rysunki 1-3) - 1 egz.
2. Rysunki - analizy przejścia linii nad jezdnią (rysunki 4,5) - 1 egz.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat
 2. Egzemplarz nr 2 – a/a
- Wykonał: AK