

Werbkowice, dnia 16.10.2019 r.

RIP.271.7.2019.AN

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. **Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Dobromierzyce – etap III oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilków.**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie:

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody przewiertu sterowanego do wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Dobromierzyce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody przewiertu sterowanego do wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Dobromierzyce.

Pytanie:

Proszę o informację czy za równoważne zostaną uznane rury PE 100 RC SR 17 z dodatkowym płaszczem ochronnym z PE i wbudowaną taśmą detekcyjną wg asortymentu średnic.

Odpowiedź:

Zamawiający za równoważne uzna rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100RC z dodatkowym płaszczem ochronnym PP lub PE oraz taśmą/wkładką, przewodem detekcyjnym w szeregu SDR 17 PN10.

Z up. Wójta
Tomasz Ożóg
SEKRETARZ GMINY