



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:  
*„Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

RIP.271.9.2023.KBR

Werbkowice, dnia 18.05.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Werbkowice

ul. Zamojska 150 Werbkowice

NIP 9191783198

Zamawiający:

Numer referencyjny postępowania: RIP.271.9.2023.KBR

### Do potencjalnych wykonawców

#### Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn.: **„Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice”**,

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00196113 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

#### Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 1 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi we wnioskowanym zakresie:

#### Wykonawca 2

##### Pytanie 1.

Treść: Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie sieci wodociągowej metodą bez wykopową (przewiert sterowane) tak samo jak w zadaniu: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów, Malice" ?

##### Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową (przewiert sterowany, horyzontalny) również w odniesieniu do odcinków sieci wodociągowej ujętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowych jako wykonane w technologii wykopu otwartego. Zamawiający dopuszcza użycie technologii metody bezwykopowej w miejsce technologii wykopu otwartego, tam gdzie jest to możliwe, w ramach wykonania całości zamówienia.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi oraz zmiana treści SWZ pozostają wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:  
**„Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice”, które  
jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

*RIP.271.9.2023.KBR*

rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a udzielonymi odpowiedziami, jako obowiązującą należy przyjąć treść niniejszego pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Agnieszka Skubis-Rafalska**

Sporządziła: Katarzyna Banaszek-Romańska - podinspektor ds. zamówień publicznych .....

Zatwierdziła: Anna Sydoruk - kierownik referatu Inwestycji Rozwoju i Planowania .....

Wysłano dnia: 18 maja 2023 r. poprzez platformę zamówień publicznych <https://przetargi.werbkowice.pl>  
oraz umieszczono na stronie BIP Urzędu Gminy Werbkowice – zakładka zamówienia publiczne